

# Dörr typ EI<sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72E

Innehavare/Utfärdat för

## Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestrasse 50, DE-33415 Verl-Sürenheide

VAT nummer: HR Gütersloh A 4173

Tel: +49 05246 504-0, Fax: +49 05246 504-230

E-post: [info@teckentrup.biz](mailto:info@teckentrup.biz), Hemsida: [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)

### Information lämnas av

Teckentrup Scandinavia AB, Täljstensvägen 2, 443 61 Stenkullen

Tel: 0302-60 95 00

E-post: [info@teckentrup.se](mailto:info@teckentrup.se), Hemsida: [www.teckentrup.se](http://www.teckentrup.se)

### Produktbeskrivning

Skjutdörr typ EI<sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72-E, enkelbladig ståldörr med fyllning av stenull med minsta nominella densitet 150 kg/m<sup>3</sup> och gipsskiva. Maximal storlek väggöppning B×H 4875×5250 mm eller B×H 4155×7500 mm. Brandteknisk klass EI<sub>2</sub> 90/A 90.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

### Handelsnamn

EI<sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72-E

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI<sub>2</sub> 90

5:231

Brandteknisk klass A 90

5:231

### Tillhörande handlingar

"Monterings- och underhållsanvisning för brandskjutportar/rökskydd", daterad 06.2012, 56 sidor.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-10-0070, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0668-10 | 2018-06-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16230



8P05781



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Teckentrup GmbH & Co. KG, Verl-Sürenheide, Tyskland

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Teckentrup GmbH & Co. KG
Tillverkningsställe	Verl-Sürenheide
Produktens typbeteckning	El <sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72E
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0668-10
Brandteknisk klass	El <sub>2</sub> 90/A 90
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 3175/307/07 och 3423/202/08 från MPA iBMB, Braunschweig, Tyskland.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörren El<sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72-E" daterad 2012-04-18.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad dörr.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-06-25, med projektnummer PX07600.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-06-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson