



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1534 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: Vatteninstallation
Presskopplingar för värmevatten**

BBR 6.62

Innehavare: Dahl Sverige AB

Ulvsättravägen 1 – 17 722 Järfälla

Tel: +46 (8)538-595 00

E-post: tks@dahl.se

Web: www.dahl.se

Produktnamn: Altech Presskopplingar M-profil elförzinkade

Presskoppling tillverkad av elförzinkat stål.

Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i elförzinkade rörinstallationer för dimensionerna 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 och 108 mm.

Provade och godkända att använda tillsammans med elförzinkade rör enligt EN 10305-3. Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Ett pressverktyg rekommenderat av innehavaren till typgodkännandet ska användas.

Avsedd användning

Presskoppling för elförzinkade rör avsedd för system ämnade för varm och värmevatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning (1:a och 2:e stycket)	6:625
Installationer för övrigt vatten	6:63

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-09-06
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-09-06
Bilaga 3: Kontroll	2018-09-06
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-09-06

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2018-09-06

Diarienummer: 875/18

Giltigt till: 2023-09-05

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt
Handläggare