



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1054 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Kopplingar

BBR 6:62

Innehavare: Dahl Sverige AB

Box 67, 177 22 Järfälla

Tel: +46 (0)8-583 595 00

E-post: info@dahl.se

Webb: <http://www.dahl.se>

Produktnamn: Altech Press RFR316

Presskoppling tillverkad av rostfritt stål. Rördelen monteras med specialverktyg enligt verktygets skötsel- och monteringsanvisning. Presskopplingen har läckageindikering (opressad) och är godkänd för anslutning i rostfria rörsinstallationer för dimensionerna Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 och 54 mm.

Avsedd användning

Presskoppling för rostfria rör i standard dimension avsedd för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-02-28
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-02-28
Bilaga 3: Kontroll	2017-02-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-02-28

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-02-28

Diarienummer: 079/17

Giltigt till: 2022-02-27

Tidigare diarienummer: 122/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare