

# Certifikat

## SC0412-16

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## Altech Övergångskopplingar för avlopp & dagvatten

### Innehavare

Dahl Sverige AB  
Ulvsättravägen 1, Box 67  
177 22 Järfälla, Sweden  
Organisationsnummer: 556287-0229  
Tel: 08-583 595 00, Fax: 08-583 595 99  
E-post: [info@dahl.se](mailto:info@dahl.se) Hemsida: [www.dahl.se](http://www.dahl.se)

### Produkt

Altech Övergångskopplingar tillverkade av EPDM 60 med låsklammer Kale W5 av syrafast rostfritt stål enligt EN 1.4401.  
Dimensioner 50-300 mm enligt sortimentlista i monteringsanvisning under punkten "Tillhörande handlingar" nedan ingår i certifikatet.

### Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda att användas för fogning av spetsändar i spillvatten- och dagvattensystem av plast, stål, gjutjärn. Fogning kan ske av spetsändar av samma eller av olika material i avloppssystem i byggnad och i mark för avledning av normalt hushålls- och regnvatten.

### Handelsnamn

Altech Övergångskopplingar

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Installation för spillvatten	6:641, 3:e meningen i 2:a stycket
Installationer för dagvatten	6:642, 1:a stycket
Utformning	6:644, 1:a meningen

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, Altech Övergångskopplingar Märkt.13-629-V4.5.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: Ref nr. 210-16-0308  
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forsknings Institut.

### **Forts. kontroll**

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### **Tillverkare**

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Dahl Sverige AB, Järfälla, Sweden

### **Märkning**

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Dimension  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Dahl Sverige AB**  
**☞**  
**SP Certifiering**  
***Se monteringsanvisning***  
**SC0412-16**  
**Dimension i mm**  
**nr/datum**  
**SP**

### **Bedömningsunderlag**

Rapporter F906972, FX000247, 6F025706 och 6F024058 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Rapport 1220519-02 från DTI Dansk Teknologisk Institut.  
Ritningsmapp daterad av SP Certifiering 2016-09-01.

### **Kommentarer**

Gummimaterial uppfyller kraven mot SS-EN 681-1.  
Klammer uppfyller kraven mot SS-EN 1.4401.  
Funktionskrav fogtäthet uppfylls enligt SS-EN 1277.

### **Giltighetstid**

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-02-28.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**  
**Certifiering**

Stefan Coric

Ronald Green