

Typgodkännandebevis

SC0592-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Altech kulventiler AL 3600, AL 343, AL 348 och AL 3602

Innehavare

Dahl Sverige AB, box 11076, 161 11 Bromma.

Organisationsnummer: 556287-0229.

Tel: 08-583 595 00.

E-post: tk@ Dahl.se hemsida: www.dahl.se

Produkt

Altech kulventiler tillverkade i förkromad mässing med rörgångor och i följande utföranden:
AL 3600 med invändiga gångor i dimensionerna G8, G10, G15, G20, G25, G32, G40, G50, G65 och G80.

AL 343 med in/utvändig gänga i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

AL 348 med utvändiga gångor i dimensionerna G20 och G25.

AL 3602 med vred och invändiga gångor i dimensionerna G8, G10, G15, G20 och G25.

Avsedd användning

Avstängningsventil för värme och kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Altech kulventiler AL 3600, AL 343, AL 348 och AL 3602.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Tillhörande handlingar

Altech monteringsanvisning kulventiler, version 2016-101.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 373. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 75150000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Ventilhandtag märks med Ahltech och ventilhus märks med VIR. Märkningen utgörs även av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Dahl Sverige AB
†
SP Certifiering 1002
SC0592-16
handelsnamn
datum
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-03378-09 från VTT, Finland.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-03-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

