

Typgodkännandebevis

SC0593-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Altech kulventiler AL 3605, AL 343 AVZ, AL 3605V och AL 4340/AL 4340 Senza

Innehavare

Dahl Sverige AB, box 11076, 161 11 Bromma.

Organisationsnummer: 556287-0229.

Tel: 08-583 595 00.

E-post: tk@ Dahl.se hemsida: www.dahl.se

Produkt

Altech kulventiler med rörgänga och i följande utföranden:

AL 3605 med invändiga gängor i dimensionerna G10, G15, G20, G25, G32, G40 och G50.

AL 343 AVZ med vred och in/utvändig gänga i dimension G15.

AL 3605V har funktion för långsam öppning/stängning och finns med invändiga gängor i dimensionerna G40 och G50.

AL 4340/AL 4340 Senza har hög spindel och finns med invändiga gängor i dimensionerna G15, G20, G25, G32, G40 och G50. Senza tillverkas av lågblylegering.

Samtliga ventilers vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Avstängningsventil för kallt och varmt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Altech kulventiler AL 3605, AL 343 AVZ, AL 3605V och AL 4340/AL 4340 Senza.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Altech monteringsanvisning kulventiler, version 2016-101.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 373. Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet 75150000.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Ventiler märks med "CR" för avzinkningshärdighet, ventilhandtag märks med Ahltech och ventilhus märks med VIR. Märkningen utgörs även av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Dahl Sverige AB
†
SP Certifiering 1002
SC0593-16
handelsnamn
datum
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport VTT-S-03378-09 från VTT, Finland.
Rapport 647372-2 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet med NKB 13, Produktregler för avstängningsventiler.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-03-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman