



Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
E04	2004-10-28	1/1	KBS PIPESEAL C	M.S	-

Bilaga E04: KBS PIPESEAL C - montageanvisning




Bild 1. Gapet mellan plaströr och vägg/bjälklag skall fyllas med t.ex obrännbart bruk, stenull eller KBS FOAMCOAT C11. Om stenull används bör spalten vara max 15 mm bred.




Bild 2. Bøj fäsklämmorna 90° ut med hjälp av en plattång.




Bild 3. Öppna bygellåset och bøj försiktigt öpp kragen.




Bild 4. Montera brandmanschetten på röret




Bild 5. Stäng bygellåset när manschetten monterats på röret (se till fjädermekanismen låses).

(O.b.s. typ C32 till C63 har ett böjläs istället. För in den längre delen av den L-formade böjpinne i öppningen och bøj ca 180°. För att fullborda låsningen skall också den kortare pinne böjas).




Bild 6. Tryck brandmanschetten mot väggen eller bjälklaget och markera borrhålen i fästbyglarna.




Bild 7. Dra tillbaks brandmanschetten och borra hålen. Tryck manschetten tillbaka mot väggen/bjälklaget och fäst med rekommenderade plugg, skruv eller ankare.

(Rekommendation: C32-C75; Fisher S8H 100R med sexkantbult 6x105 eller Upat expressankare 6/10.

C90-C160 bult och plugg som ovan eller Upat 8/15.




Bild 8. KBS PIPESEAL C kan också installeras i lättväggar (se bilaga C04). Vi denna typ av installation fästes manschetten med M6 till M8 genomgående trådbult med bricka (alternativt gipsexpander).

Produktbeskrivning:
se www.strypare.nu

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Drottninggatan 15, S-411 14 Göteborg
SWEDEN

Telefon
Telephone

Nat 031-138250
Int +46 31 138250

Telefax
Telefax

Nat 031-138797
Int +46 31 138797

E-post
E-mail

kbs.system@kbs.se
www.kbs.se

Org.nr/
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801