

Byggproduktcertifikat 1346

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd

BBR 5

INNEHAVARE: KBS Brandskydd AB

Näås Fabriker 5016

Spinnerivägen 1, SE – 448 50 Tollerød

Tel: +46 (0) 317851 890

Fax +46 317851 891

E-post: info@kbs.se

Web: www.kbs.se

Produkt namn: KBS SEALBAG™

KBS SEALBAG™ är kuddar för brandtätning av genomföringar i väggar och bjälklag. Kuddarna består av tätt vävd, tålig glasfibertyg, fyllda med en kombination av specialfibrer, icke brännbara komponenter, vatten olösliga expansionsmedel och särskilda flamskyddande tillsatser

Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med elkablar, stegar och kanaler EI90-EI180
Produkten är avsedd att monteras i homogena väggar och bjälklag med tjocklek 150 mm samt gipsväggar med minimum tjocklek 125 mm.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar	5:231
Väggar: EI90-EI120/E180 spec. enligt bilaga 1	
Bjälklag: EI90-EI120/E180 spec. enligt bilaga 1	
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	5:6

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-31-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-31-10
Bilaga 3: Kontroll	2016-31-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-31-10


Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2016-31-10

Diarienummer: 784-13

Giltigt till: 2021-30-10

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig



Johnny Ostenfeldt
Handläggare

Bilaga 1**Byggproduktcertifikat nr 1346****Produkt: KBS SEALBAG™****Innehavare: KBS Brandskydd****TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2016-10-31**

Bilaga G15 Teknisk Produktdeklaration (2015-03-15)

Bilaga 016 Arbetsanvisning för KBS SEALBAG (2016-05-01) inkl. foto

Bilaga P16, Installationsråd vidrörande KBS SEALBAG, (2016-05-01)

Bilaga R16 Brandteknisk Produktdeklaration (2016-10-21)


Bilaga U09 Installationsråd för KBS SEALBAG i väggmontage (inkl. foto) (2009-12-14)

Bilaga T09, för KBS SEALBAG i golv och bjälklagsmontage. (2009-12-14) inkl. foto

Bilaga 2**Byggproduktcertifikat nr 1346****Produkt: KBS SEALBAG™****Innehavare: KBS Brandskydd****PRODUKTMÄRKNING 2016-10-31**

Produkten eller i tillhörande handlingar ska märkas med beständig etikett med följande information:

1. Innehavare: KBS Brandskydd, Sverige
2. Produktnamn: KBS SEALBAG™
3. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
4. Uppgift om krav eller klass: EI90-EI180 enligt EN 3501-2: 2009/EN 1366-3
5. Kiwa Sverige  Byggproduktcertifikat nr: 1346
6. Utsett kontrollorgan: UL



Johnny Ostenfeldt

Kiwa Sverige AB