

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0935 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd

BBR 5

Innehavare: KBS BRANDSKYDD AB

Näås Fabriker MF 2, Spinnerivägen 1, SE – 448 50 Tollerød

Tel: +46 317851 890

Fax: +46 317851 891

E-post: info@kbs.se

Web: www.kbs.se

Produkt namn: KBS FOAMCOAT HS

KBS FOAMCOAT HS Brandtätning av genomföringar med plaströr och elkablar. Utformning samt brandtätningssystemets uppbyggnad till byggnadsdelens brandklass framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar med plaströr och elkablar. Genomföring av brandcellsskiljande byggnadsdelar av betong, (vägg och bjälklag) av lättbetong, tegel samt gips- och lättväggar.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar – E15/ EI 60/ EI 120/ EI 240	5:231
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	5:6

Brandteknisk klass *EI 60 överensstämmer med brandtekniska klasserna enligt SS-EN 13501-2, efter provning enligt prEN 1366-3.

Brandteknisk klass **EI 120 överensstämmer med brandtekniska klasserna enligt SS-EN 13501-2, efter provning enligt prEN 1366-3.

Brandteknisk klass ***EI 240. Provad enligt BS 476 Part 20 1987. Se bilaga 1.

Brandteknisk klass ****E15 enligt DIN EN 13501-1: 2010

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand


Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-31
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-31
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-31
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-31

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2016-05-31


Giltigt till: 2021-05-30

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 074/16

Tidigare diarienummer: 036/10



Johnny Ostenfeldt
Handläggare