

Vid ombyggnader av lokaler där verksamhet pågår ställs kravet att all håltagningen i brandcellsväggar skall brandtätas provisoriskt så att aktuell brandklassen uppfylls. Detta krav ställs t.ex. vid stambyten.

Det bästa och effektivaste sättet att uppfylla brandklassen mellan brandcells begränsningar är att använda expanderande brandskyddskuddar för provisoriska / temporära brandtätningar.

### **MONTERINGSANVISNING**

- 1. Rengör öppningen / håltagningen från smuts**
- 2. Skaka kudden så materialet blir jämnt fördelat**
- 3. Lägg kuddarna i öppningen / håltagningen som ett "murskift"**

#### **Fuktig miljö**

Det går utmärkt att använda våra Brandskyddskuddar i fuktig miljö. Om kuddarna blir fuktiga bör dom torka innan dom används nästa gång, då dom blir lättare att arbeta med.

Expanderande Brandskyddskuddar ska lagerhållas torrt

<b>Expanderande Brandskyddskuddar</b>	<b>Principskiss nr. 981001:1</b>
<b>Art.nr</b>	<b>Storlek</b>
<b>3354</b>	<b>300x200x40 mm</b>
<b>3355</b>	<b>300x150x40 mm</b>

**Stål & Brandteknik AB**  
Box 19171 152 28 Södertälje  
Tel: 08 - 55015400 Fax: 08 - 55033410  
e-mail: [info@brandteknikab.se](mailto:info@brandteknikab.se)  
[www.brandteknikab.se](http://www.brandteknikab.se)