

Maxidoor Skjutport P-SKJ E60

Innehavare/Utfärdat för

Maxidoor AB

Stenfallsgatan 2, 718 32 Frövi

Organisationsnummer: 556216-6289.

Tel: 0581 377 80. Fax: 0581 377 89.

E-post: info@maxidoor.se Hemsida: www.maxidoor.se

Produktbeskrivning

Maxidoor P-SKJ, brandklassad skjutport tillverkad av stålplåt och isolerad med stenull. Maximal storlek, B x H, 3585 x 3520 mm. Skjutporten är utrustad med portbroms.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande skjutport i byggnader, dock ej mot trapphus.

Handelsnamn

P-SKJ

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60*

5:231

*Skjutporten uppfyller krav för brandteknisk klass A 60 och EI 60 enligt BBR 5:2311, Dörrar, allmänt råd.

Tillhörande handlingar

Montageinstruktioner för brandskjutportar P-SKJ E60, daterad 2012-09-02, 4 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr., 310-94-0185. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Maxidoor AB, Frövi.

Märkning

Typgodkännande. 2127/75 | 2017-12-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P08385



Produkten skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad skjutport och omfattar:

Innehavare och tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

Maxidoor AB, Frövi
✚
RISE Certifiering 1002
P-SKJ
2127/75
E 60
nr
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 250000/84.143 från SINTEF NBL och rapport 8013,118 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-09-05, med giltighetstid t.o.m. 2017-09-04.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2023-12-05.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Annika Hermodsson

Ingvar Pettersson