

Typgodkännandebevis

0168/07

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Zincotech Au, Rostskyddsbeläggning

Innehavare

Västsvensk Byggskruv AB, Vävlagargatan 5, 507 30 Brämhult
Organisationsnummer: 556243-3440
Tel: 033-23 03 03, Fax: 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se, Hemsida: www.vsbyggskruv.se

Produkt

Rostskyddsbeläggning Zincotech Au är en zinkbaserad specialbeläggning.

Avsedd användning

Avsedd som korrosionsskydd på fästdon i inom- och utomhusapplikationer.
Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2
angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Handelsnamn

Zincotech Au

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS):

EKS

Beständighet

Beständighet

Avdelning A, 16 §

Avdelning G, 4 §

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-03-0051, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
Västsvensk Byggskruv AB, Brämhult

Märkning

Produkter belagda med rostskyddsbeläggning enligt detta godkännande skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Beskrivning

Västsvensk Byggskruv AB, Brämhult



SP Certifiering 1002

Zincotech Au

belagd med typgodkänd

(tg nr 0168/07)

rostskyddsbeläggning i

korrosivitetsklass C4

nr

SP

Löpande tillverkningsnummer

Kontrollorgan

Bedömningsunderlag

Rapport PX14769 rev, 4P08513-01 samt 5P07261, från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Korrosivitetsklass C4 förutsätter intakt korrosionsskydd efter montage.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-11-08.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-11-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén

