



TYPGODKÄNNANDE 0235 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: VENTILATION
VENTILATIONSKANAL och IMKANAL**

**BBR 5:5
BBR 6**

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB Box 829, 101 36 Stockholm
Tel: 08-651 79 00 Fax: 08-651 75 01
E-post: kansli@skorstensfolket.nu Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: FuranFlex foder för ventilations- och imkanaler

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilations- och imkanaler. FuranFlex levereras som slang för applicering i ventilationskanal med varierande form. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Renovering genom infodring av befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Luftbehandlingsinstallation, Allmänt	5:526
Material	6:11
Luft, allmänt (Utformning)	6:21
Täthet (Täthetsklass D)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
6. Energihushållning och värmeisolering (Täthet)

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-09-10
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-09-10
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-09-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-09-10

Då detta typgodkännande uppvisas visas också de tillhörande bilagorna 1 till 4.

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-09-10


Diarienummer: 762/17

Giltigt till: 2022-09-09

Tidigare diarienummer: 071/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Handläggare