



## TYPGODKÄNNANDE 1551 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: Jeremias GmbH

Opfenrieder Str. 11-14, 91717 Wassertrüdingen, Tyskland

Tel: +49 9832 6868 50

E-post: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)

Webb: <http://www.jeremias.de>

### Dubbelmantlat imkanalsystem klass 1A

#### Produktbeskrivning

Produkten är en flexibel cirkulär imkanal med 82,5 mm keramisk isolering mellan inner- och yttertytskikt av rostfri stålplåt. Plåttjocklek av inre röret är 1,0 mm och av yttre röret är 0,6 mm med beteckning DC01 ZE 25/25. Dubbelmantlat imkanalsystem klass 1A godkänns för kanalstorlekarna Ø80 – 600 mm.

#### Avsedd användning

Imkanal i storkök där risk föreligger att stora mängder avsättningar bildas i imkanalen. Produktegenskaperna ställer krav på skydd mot spridning av brand och brandgas inom brandceller mellan brandceller och intilliggande byggnadsdelar samt fast inredning.

#### Omfattning

DW-Kitchen-AL (packningar)

DW-Kitchen-KL (koniska förband)

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, (2) och (3), under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper,	1:4
Klassbeteckningar,	5:231
Imkanaler,	5:5332
Täthet,	6:255

#### Tillhörande handlingar

Installationsinstruktioner imkanalsystem DW–Kitchen–AL och DW–Kitchen–KL. Version 1 /Juni 2019

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om brandteknisk och täthetklass:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Jeremias GmbH

Produktnamn (typ)

Jeremias Sp. zo.o., Gniezno, Polen.

yyyy-mm-dd

Se under kommentarer



Kiwa Sverige AB

1913

TG 1551

TÜV SÜD Industrie Service GmbH



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1513  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17058

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **TÜV SÜD**.

Kontrollavtal: **Zertif-V-2+ revision 61, daterat 2019-01-31**

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **Zertif-V-2+ revision 61** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande övervakningskontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakningskontroll.

## Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. ChimneyLab-289 från ChimneyLab Europe

## Kommentarer


- Brandteknisk klass EI 60 – verifierad enligt EN ISO 6944-2
- Täthetsklass C (packningar) och täthetsklass D (koniska förband) – verifierad enligt EN 12237
- Plåtstål som används i denna produkt är av material 4301, enligt EN 1.4301, och är svart pulverfärg.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr. 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.


Beslutsdatum: 2019-07-02

Diarienummer: 1372/2018

Giltigt till: 2024-07-01



**Magnus Jerlmark**



**Deo Yamabo**