

## Dörr LSC

Innehavare/Utfärdat för

### “Asmodas”, JSC

Dubysos str. 23, Klaipeda, LT-91181, Litauen

VAT nummer: LT418562716

Tel: +370 683 265 53

E-post: [export1@asmodas.lt](mailto:export1@asmodas.lt) , Hemsida: [www.asmodas.lt](http://www.asmodas.lt)

#### Produktbeskrivning

Dörr LSC, komposit av stål och trä enligt “Description of doors LSC approved for P-marking”, daterad 2018-04-05.

#### Avsedd användning

Innerdörr typ ID4: lägenhetsavskiljande, t ex entrédörr till lägenhet i trapphus.

#### Handelsnamn

LSC

#### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mekanisk hållfasthet, klass 3 enligt EN 1192                      | BBR 2:2   |
| Mekanisk livslängd, klass 6 enligt EN 12400                       | BBR 2:2   |
| Manövreringskrafter, klass 3 enligt EN 12217                      | BBR 3:143 |
| Brandmotstånd, klass EI 30                                        | BBR 5:22  |
| Brandgastäthet, klass Sa, Sm enligt EN 13501-2                    | BBR 5:22  |
| Brandreaktion, klass F enligt EN 13501-1                          | BBR 5:22  |
| Akustik, ljudisolering $R_w$ ( $C; C_{tr}$ ) 42 (-2;-5) dB        | BBR 7     |
| Energihushållning, värmeisolering, U-värde 1,7 W/m <sup>2</sup> K | BBR 9     |
| Energihushållning, lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207            | BBR 9     |

Inbrottsskydd, klass RC3 enligt EN 1627.

Produkten har även verifierats enligt de grundläggande kraven enligt P-märkningsreglerna CR 019.

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning, giltig från 2017-02-02.

Underhålls- och skötselanvisning, giltig från 2018-02-28.

Certifikat SC0134-16 | 2018-04-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-18-0075, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

“Asmodas”, JSC, Gargzdai, Litauen

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Certifikatsinnehavare/Tillverkare

Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktbeteckning

Certifikatnummer

Tillverkningsnummer/tillverkningsdatum

“Asmodas”, JSC

Gargzdai, Lithuania



RISE

LSC

SC0134-16

nr

### Bedömningsunderlag

Provningsrapporter enligt separat dokument.

### Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja varje leverans av dörrar.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-04-04.

Johan Åkesson

Per Adolfsson